



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование территориального органа МЧС России
629001, ЯНАО, город Салехард, улица Республики, дом 28, телефон 8 (34922) 3-16-21, 4-58-21, 3-17-03.
E-mail: gpn_yamal@mail.ru. ongk@bk.ru.

адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по муниципальному образованию Надымский район

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России

по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование органа государственного пожарного надзора

ЯНАО, г. Надым, проезд 15, стр. 5/1, тел.: 8 (3499) 52-26-38. E-mail: ond_nadym@mail.ru.

ОНД и ПР по МО Надымский район

место составления акта

«26» мая 2021 года

дата составления акта

«10» часов «30» минут

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 52

По адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С.А., д. 9/1

место проведения проверки

На основании: статей 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статей 9, 12, 13, 14 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», распоряжения исполняющего обязанности главного государственного инспектора Надымского района по пожарному надзору-исполняющего обязанности начальника ОНД и ПР по МО Надымский район УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО майора внутренней службы Каленюка Дениса Дмитриевича № 52 от 22 апреля 2021 года.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: **объекта защиты**— здание детского сада

плановая/внеплановая, документарная/выездная

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Газовичок» г. Надыма» (ИНН 8903036161; ОГРН 1188901004907) Объект чрезвычайно высокой категории риска (1 класс)

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее—при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

в периоды: с 09 часов 30 минут по 12 часов 00 минут «14» мая 2021 года, (2 рабочий час 30 мин.).

с 09 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «26» мая 2021 года, (1 рабочий час 30 мин.).

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней (по факту—4 рабочих часов).

рабочих дней/часов, ненужное зачеркнуть

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию Надымский район УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО.

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Заведующий МДОУ «Детский сад «Газовичок» Белиман Юлия Николаевна 23.04.2021 г., в. 11. 37 мин.

фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства

Лицо, проводившее проверку: Исполняющий обязанности главного государственного инспектора Надымского района по пожарному надзору — исполняющий обязанности начальника ОНДиПР по МО Надымский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО майор внутренней службы Каленюк Денис Дмитриевич; Государственный инспектор Надымского района по пожарному надзору — старший инспектор ОНОНГК ОНДиПР по МО УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО Надымский район старший лейтенант внутренней службы Фарахов Айрат Равилович.

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку

При проведении проверки присутствовали: Белиман Юлия Николаевна, заведующий МДОУ «Детский сад «Газовичок» г. Надыма»

ФИО, должность руководителя либо иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

Объект защиты веден в эксплуатацию в 2018 г.

Здание трехэтажное, II степени огнестойкости, общая площадь 11227.7 кв.м., класс конструктивной пожарной опасности - С0, класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.1. Здание относится к объекту с массовым пребыванием людей. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании детского сада, оставляет не более 350 детей, 51 сотрудник, 33 родителя (согласно инструкции о мерах пожарной безопасности).

Эвакуационные пути и выходы на объекте защиты соответствуют требованиям пожарной безопасности. Здание обеспечено внутренним противопожарным водоснабжением (пожарные краны). Первичные средства пожаротушения в наличии, исправны, содержатся в соответствии с установленными требованиями.

АПС и СОиУЭ людей при пожаре в рабочем состоянии. На объекте защиты хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

В ходе проверки установлено, что экспертной организацией по проведению расчетов по оценке пожарного риска – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Ямало-Ненецкому автономному округу» произведен расчет величин пожарного риска на здание детского сада (1-ая и 2-ая очереди), расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С.А., д. 9/1. Проведенные расчеты показали, что величина индивидуального пожарного риска на указанном объекте защиты составляет $Q_{\text{ин}} = 2,6 \times 10^{-7}$, что не превышает установленное законом значение, а именно одной миллионной в год. Существующие на данном объекте системы противопожарной защиты и объемно-планировочные решения достаточны для обеспечения требуемого уровня индивидуального пожарного риска находящихся в здании людей.

Исходя из содержания ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

На основании вышеизложенного и в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера нарушений и лиц, допустивших нарушения): не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица,
его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица,
его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы: проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 26.05.2021г.

Исполняющий обязанности главного государственного инспектора
Надымского района по пожарному надзору – исполняющий обязанности
начальника ОНДиПР по МО Надымский район УНДиПР ГУ МЧС России
по ЯНАО майор внутренней службы Каленюк Денис Дмитриевич.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

«26» мая 2021 года

Государственный инспектор Надымского района по пожарному надзору –
старший инспектор ОНОНГК ОНДиПР по МО Надымский район УНДиПР
ГУ МЧС России по ЯНАО старший лейтенант внутренней службы
Фарахов Айрат Равилович

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

«26» мая 2021 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Белиман Ю.Н., заведующий МДОУ «Детский сад «Газовичок» г. Надыма»

должность, фамилия, инициалы

«26» мая 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку



подпись, М.Л.П.



Телефоны доверия:
Главное управление МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2–39–99
МЧС России: 8 (495) 400–99–99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575883

Владелец Белиман Юлия Николаевна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022